

Договор № _____

Счет № _____

КАРТА ЗАКАЗА шкаф ступенчатых защит линии 110 (220) кВ. ШЭЛТ-КСЗ-XXX-XXX

1. Объект (место) установки _____

2. Количество шкафов данного типа _____

3. Основные функции шкафа:

Функции:	Применение:	Комплект 1	Комплект 2
Комплект дистанционной и токовых защит линии		☐	☐
Функции автоматики управления выключателем		☐	☐
Индивидуальный УРОВ		☐	☐
АПВ с контролем синхронизма		☐	☐

4. Тип устройства защиты и автоматики:

Сириус (Радиус-Автоматика)	☐	БЭМП (ЧЭАЗ)	☐
БМРЗ (Механотроника)	☐	Micom (Schneider Electric)	☐
Другое устройство (указать тип):			

5. Параметры однолинейной схемы:

Параметры схемы:	Применение:	Комплект 1	Комплект 2
Схема с одним выключателем на линию		☐	☐
Схема с двумя выключателями на линию		☐	☐

6. Исполнение шкафа:

Габариты шкафа ШхГхВ	Высота цоколя, мм	Обслуживание
800х600х2000 (станд.) ☐	100 ☐	двустороннее (станд.) ☐
600х600х2000 ☐	200 (станд.) ☐	одностороннее ☐
Другое: ☐	Без цоколя ☐	информационная панель 100мм ☐
		информационная панель 200мм ☐
Передняя дверь сплошная стеклянная (станд.) ☐		Задняя дверь одностворчатая (станд.) ☐
Передняя дверь металлическая с обзорным окном ☐		Задняя дверь двустворчатая ☐

КАРТА ЗАКАЗА
шкаф ступенчатых защит линии 110 (220) кВ ШЭЛТ-КСЗ-XXX-XXX (продолжение)

Номинальное значение переменного тока	5 А (станд.)	☐
	1 А	☐
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока	220 В (станд.)	☐
	110 В	☐
Тип дополнительного интерфейса связи с АСУ	RS485 протокол Modbus RTU (станд.)	☐
	Ethernet 100BASE-TX протокол Modbus TCP	☐
	Ethernet 100BASE-TX протокол IEC 61850	☐
	Ethernet 100BASE-FX протокол IEC 61850	☐
Испытательные блоки в цепях тока и напряжения:		
БИ-4 (БИ-6)	☐	Fame (Phoenix Contact) ☐
Росон (Widemuller)	☐	Другое (указать тип)

7. Дополнительные требования:

8. Предприятие изготовитель: ГК «ЭЛТРАНС», г. Новосибирск, www.eltranssib.ru

9. Заказчик _____

Руководитель _____ / _____ /